


FLANGE SIZE (in.)	A (in.)	B (in.)	C (in.)	D (in.)	E	F (in.)
3	12	5	4-1/32	3-1/2	6	3/4
4	12	5	5-1/32	4-1/2	6	3/4
6	12	5	7-1/32	6-1/2	6	3/4
8	16	5-1/8	9-1/32	8-1/8	8	3/4
10	20	5-1/2	11-1/16	10-1/4	10	3/4
12	24	5-3/4	13-1/16	12-1/4	12	3/4

FOR OUTLETS 14" AND LARGER THE MANUFACTURER OF THE TAPPING VALVE MUST BE SPECIFIED TO ASSURE PROPER ALIGNMENT RECESS DIMENSION.
SIZE ON SIZE TAPPING SLEEVE REQUIRES 1/2" UNDERSIZE CUTTER TO ASSURE PROPER CUTTER CLEARANCE AND COMPLETE SEVERANCE OF THE COUPON
ON NOMINAL PIPE SIZE 7.45 AND SMALLER DIMENSION D IS 6-1/8"

EST 1808
CITY OF
DELAWARE
OHIO
Public Works Department

STANDARD DETAIL

FULL BODY WATER TAP

WATER

WTRD-6.0

Rev. 12/31/2018